



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

## ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

426039, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55, т. (3412) 44-22-62, ф. (3412) 44-22-64  
E-mail: [udm@zural.gosnadzor.ru](mailto:udm@zural.gosnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55

“ 12 ” июля 20 19 г.  
15 час 00 мин

### АКТ ПРОВЕРКИ

**Западно-Уральским управлением Ростехнадзора  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя  
общеобразовательная школа №87"  
№178/25э-19**

По адресу: 426054 Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 37  
на основании: распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления  
Ростехнадзора от 27 июня 2019 года №3549-рп проведена внеплановая выездная проверка в  
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя  
общеобразовательная школа №87" (далее - МБОУ "СОШ № 87") по вопросам соблюдения  
обязательных требований энергетической безопасности при эксплуатации энергоустановок,  
установленных федеральными законами, нормативно-правовыми актами, нормативно-  
техническими документами.

Дата и время проведения проверки: с 08.07.2019 по 12.07.2019.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней.

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: 01.07.2019г. 14 ч. 30 мин.

✓

заместитель директора по воспитательной  
работе Кудряшова И.И.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: - .

Лицо, проводившее проверку:

1. Тугбаева Наталья Павловна – государственный инспектор отдела государственного  
энергетического надзора по Удмуртской Республике.

При проведении проверки присутствовали:

1. Дубовцева Елена Евгеньевна – заместитель директора по административно-  
хозяйственной работе МБОУ "СОШ № 87"

**В ходе проведения проверки установлено:**

Согласно выписки из ЕГРЮЛ, директором назначена Соболева Светлана Сергеевна  
Юридический адрес: 426054 Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 37

Адрес места фактического осуществления деятельности: 426054 Удмуртская  
Республика, г.Ижевск, ул.Холмогорова, 37

ИНН/КПП 1831051334/ 183101001

ОГРН 1031800552607

Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003

**Краткая характеристика установленного оборудования, характеристика сетей:**

Электроснабжение осуществляется по договору электроснабжения №P5258 от 05.03.2019 с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Максимальная мощность энергопринимающих устройств 315 кВт (потребитель относится к умеренной категории риска), точки поставки электроэнергии – кабельные наконечники питающих КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ. Категория по надежности электроснабжения III. Надежность схемы электроснабжения соответствует требованиям ПУЭ.

Ответственным за электрохозяйство назначена с нарушением (со II группой по электробезопасности) заместитель директора МБОУ "СОШ № 87" Дубовцева Елена Евгеньевна приказом №14 от 09.01.2019г. Обслуживание электроустановок осуществляется своим персоналом - рабочим по обслуживанию здания Бронниковым Виктором Клавдиевичем, не прошедшим проверку знаний по электробезопасности в электроустановках МБОУ "СОШ № 87".

Периодические испытания электроустановок проведены ИП Троицкий С.Р. технический отчет №27/18 от 17.07.2018.

**В ходе проверки выявлены нарушения** обязательных требований энергетической безопасности, установленных федеральными законами, нормативно-правовыми актами и нормативными техническими документами (с указанием положений правовых актов, пунктов нормативных технических документов):

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не организовано безопасное проведение работ в электроустановках, а именно: - выполняемые в электроустановках работы не оформляются распоряжением, заданием на производство работ (нарядом-допуском, нарядом), перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям	п. 1.2.2, 1.2.6, 1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденного Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г. (далее - ПТЭЭП), п. 4.1, 5.1, 6.6, 7.1, 8.1– 8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №328н от 24.07.2013	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.
2.	Не проведена проверка знаний по электробезопасности ответственного за электрохозяйство – заместителя директора по АХР МБОУ "СОШ № 87" Дубовцевой Елены Евгеньевны – на IV группу по электробезопасности	п. 1.2.7 ПТЭЭП	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.


3.	Не прошел проверку знаний по электробезопасности в электроустановках МБОУ "СОШ № 87" рабочий по обслуживанию здания Бронников Виктор Клавдиевич	п. 1.2.2, 1.4.5.2 ПТЭЭП	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.
4.	Не обеспечено укомплектование электроустановок напряжением до 1000В испытанными электрозащитными средствами согласно норм	п. 1.2.2., 1.7.3. ПТЭЭП, п.1.1.4., 1.2.1., 1.5.2., приложение 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России №261 от 30.06.03г. (далее ИПИСЗ)	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.
5.	Не вывешен перечень средств защиты в электрощитовой	п. 1.2.3, 1.3.9. ИПИСЗ	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.
6.	Не оформлены однолинейные схемы электроснабжения в ВРУ-0,4кВ школы	п. 1.8.1, 1.8.2, 1.8.5 ПТЭЭП	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.
7.	Не обеспечен контроль за техническим состоянием электрооборудования и проведением профилактических испытаний электрооборудования, а именно в техническом отчете №27/18 от 17.07.2018 протокол «фаза-ноль» ЩС-2 изменения не соответствуют нормам, не приняты меры по устранению замечаний с проведением повторных профилактических испытаний (измерений)	п.1.2.2, 1.2.6, приложение 3, табл. 28 ПТЭЭП	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.
8.	Не проведены профилактические испытания электроустановок напряжением до 1000В в части проверки действия расцепителей	п. 1.2.2, приложение 3 табл. 28 ПТЭЭП;	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.
9.	Не изолированы жилы свободных кабелей в ЩО-1	п. 1.2.2., 1.6.1 ПТЭЭП,	Заместитель директора по АХР Дубовцева Е.Е.

Несоответствий сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

Фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не выявлено.

В журнал учета проверок юридического лица МБОУ "СОШ № 87", проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля запись внесена:


 Н. П. Тугбаева  
(подпись проверяющего)

 ✓ Кудряшова И.И.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание №178/25э-19 от 12.07.2019г.

Подпись лица, проводившего проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике



Н. П. Тугбаева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:

заместитель директора по воспитательной работе МБОУ "СОШ № 87" Кудряшова И.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 12 ” июля 20 19 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)